



**ILF G2 | ILF G2 Pro**  
**Funcionalidad Identificación del Neutro**

[merytronic@merytronic.com](mailto:merytronic@merytronic.com)  
[www.merytronic.com](http://www.merytronic.com)  
+34 649 42 77 46

**merytronic**  
gorlan


## Identificación del NEUTRO con el ILF G2 | ILF G2 Pro

En labores de mantenimiento donde es necesario desconectar el Neutro, como la sustitución de paneles de Baja Tensión, desdoblamiento de líneas... **Identificar erróneamente el neutro** puede tener graves consecuencias como:




- Desequilibrios entre fases
- Sobretensiones
- Errores al cuantificar las pérdidas técnicas
- Seguridad eléctrica:  
Peligro para la personas y los dispositivos
- Sanciones económicas

REVISAR LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL NEUTRO ES DE VITAL IMPORTANCIA



(\*) ILF G2 Pro adecuado para más de 6 líneas

Los nuevos equipos ILF G2 | ILF G2 Pro\* permiten identificar el Neutro correcto, de una manera sencilla y fiable, **evitando errores de conexión/desconexión** y **mejorando la seguridad**.



¿Quieres conocer más sobre esta funcionalidad?

Contacta con nosotros:

[merytronic@merytronic.com](mailto:merytronic@merytronic.com)

+34 649 42 77 46

+34 94 605 24 62